



RZUT



ZESTAW GNIAZD:



LEGENDA:

- RG15** Rozdzielnica główna obiektu
- RO15** Rozdzielnica ogólna obiektu
- AOG** Aparat grzewczy 12kW
- P** Podgrzewacz wody
- ZG1** Zestaw gniazd IP65 2x230V 3x400V 16A
- Go** Gniazdo ogólne 230V IP44
- Gg** Gniazdo grzejnika 230V IP44
- Szyna wyrównawcza bednarka FeZn30x0.4 hm 0.3m
- Szyna wyrównawcza bednarka FeZn30x0.4 hm -0.1m
- Przewód pojedynczy
- Wiązka przewodów
- Rurka typu RB
- Korytko stal.-ocynk.
- P.Poż** Wył. główny prądu

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Strzeszów
ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała

NAZWA ZADANIA: Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gmina Wisznia Mała

NAZWA I ADRES PRZEDSIĘWZIENIA: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gmina Wisznia Mała Strzeszów, ul. Lipowa 1a, dz. nr. 436/1 - obr. ew. 0012 Strzeszów

FAZA ZADANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: 1 : 50

TYTUL RYSUNKU: Budynek stacji odwadniania osadu (obiekt nr 15), Zasobnik (silos) wapna (obiekt nr 15A), Magazyn (wiata) osadów odwodnionych, (obiekt nr 16) - rzut instalacji elektrycznych

NR RYSUNKU:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEN:	DATA:	PODPIS:
E-PW-15,15A,16-02	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	LBS/0002/POOE/10	08.2019	
PROJEKTANT:				
mgr inż. Mariusz Warszawa	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	LBS/0002/POOE/10	08.2019	
OPRACOWUJĄCY:				
mgr inż. Mariusz Warszawa	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	LBS/0002/POOE/10	08.2019	
SPRAWDZAJĄCY:				
mgr inż. Jerzy Anioł	Inst.-inż.	63/80/ZG	08.2019	

- stosować puszki głębokie
- przewody prowadzić w rurkach typu RB i korytku
- stosować osprzęt min. IP44